



水質樣品檢驗報告總表

委託單位：漢泰先進材料股份有限公司	報告編號：FX110L05895
受測單位：漢泰先進材料股份有限公司二廠	報告日期：111/01/03
受測地址：苗栗縣竹南鎮友義路66-1號	
計畫名稱：*	檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司	檢測業別：★
採樣時間：110/12/16 09:05 至 110/12/16 09:12	樣品特性：水質樣品
收樣時間：110/12/16 13:05	

樣品編號	FX110L05895-001	-	-	參考方法	備註	分析單位
檢測項目	採樣時間	09:05~09:12	-			
	名稱	蒸發製程廢水	-			
單位						
氫離子濃度指數 (pH值)		8.0 /21.6°C	-	NIEA W424.53A		景泰順
化學需氧量(迴流法)	mg/L	198	-	NIEA W515.55A		景泰順
懸浮固體	mg/L	<0.5	-	NIEA W210.58A		精湛

備註：

- .....以下空白.....
1. 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
  2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

發行用印

景泰順檢驗股份有限公司  
報告發行章